



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.06.2016 № 132-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Смоленска от 25.07.2007 № 880-р/адм «О проведении отборочного этапа смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений, расположенных на территории города Смоленска»

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 15.06.2007 № 226 «О проведении ежегодного областного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений, расположенных на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Смоленска от 25.07.2007 № 880-р/адм «О проведении отборочного этапа смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений, расположенных на территории города Смоленска» и утвержденные им приложения № 1, 2 следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 распоряжения изложить в следующей редакции:

«3. Главам администраций районов города Смоленска:».

1.2. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Смоленска.».

1.3. В абзаце втором пункта 4.3 приложения № 1 слово «включительно» исключить.

1.4. Приложение к Положению изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 20.06.2016 № 132-пл/гм

Приложение
к Положению

Критерии оценки состояния защитного сооружения гражданской обороны
при проведении смотра-конкурса
(максимальное количество баллов - 3000)

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО
1	2
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом	500
Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
Не исправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50

1	2
Примечание. При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50	
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил его эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
Не исправны: унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, находится в неисправном состоянии	200
Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления	50
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	50
Паспорт защитного сооружения	20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)

1	2
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции поста́м по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментами согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения</i>	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки в режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 20.06.2016 № 132-р/гм

СОСТАВ

городской комиссии по организации и проведению отборочного этапа
смотр-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных
сооружений, расположенных на территории города Смоленска

Платонов
Дмитрий Львович - первый заместитель Главы города Смоленска,
председатель комиссии;

Сапкин
Александр Васильевич - начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Смоленска»,
заместитель председателя комиссии;

Бейдель
Виктор Андреевич - главный специалист отдела гражданской защиты
муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям города Смоленска», секретарь
комиссии.

Члены комиссии:

Бакун
Леонид Леонидович - ведущий специалист отдела гражданской защиты
муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Смоленска»;

Лаханский
Дмитрий Арнольдович - менеджер отдела по благоустройству Управления
жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции города Смоленска;

Масалида
Анатолий Иванович - начальник отдела гражданской защиты муници-
пального казенного учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям города Смоленска».